

Bericht über die Trinkwasseruntersuchung in den Gemeindewasserversorgungsanlagen(GWVA)

Die Marktgemeinde Kirchbach betreibt drei Wasserversorgungsanlagen (WVA):

- WVA-Waidegg,
- WVA-Kirchbach
- WVA-Gundersheim-Griminitzen-Grafendorf

Das Trinkwasser in der Marktgemeinde Kirchbach wird **jährlich 1x** von der Lebensmitteluntersuchungsanstalt Kärnten überprüft. Die letzte Trinkwasseruntersuchung wurde am **03.06.2024** durchgeführt.

Die Untersuchung ergab folgende Werte:

<p>WVA-Gund.Grim.Graf.</p> <p>Entnahme vom Hochbehälter (alt)</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitrat: 2,5 mg/l• pH-Wert: 7,76• Gesamthärte: 8,81 °dH• Carbonathärte: 8,06 °dH• Kalium: < 1 mg/l• Calcium: 53 mg/l• Magnesium: 6,3 mg/l• Natrium: 1,15 mg/l• Chlorid: < 1 mg/l• Sulfat: 24 mg/l• Wassertemperatur: 12 °C <p>Entnahme vom Hochbehälter Ost (neu)</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitrat: 2,7 mg/l• pH-Wert: 6,90• Gesamthärte: 4,20 °dH• Carbonathärte: 3,67 °dH• Kalium: 1,42 mg/l• Calcium: 21 mg/l• Magnesium: 5,3 mg/l• Natrium: 2,8 mg/l• Chlorid: < 1 mg/l• Sulfat: 21 mg/l• Wassertemperatur: 9,6 °C	<p>WVA-Waidegg</p> <p>Entnahme vom Hochbehälter</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitrat: 1,56 mg/l• pH-Wert: 7,25• Gesamthärte: 6,41 °dH• Carbonathärte: 6,38 °dH• Kalium: 3,2 mg/l• Calcium: 40 mg/l• Magnesium: 3,6 mg/l• Natrium: 2,1 mg/l• Chlorid: 1,08 mg/l• Sulfat: 20 mg/l• Wassertemperatur: 9,9 °C <p>WVA-Kirchbach</p> <p>Entnahme vom Hochbehälter</p> <ul style="list-style-type: none">• Nitrat: 2,0 mg/l• pH-Wert: 6,87• Gesamthärte: 2,82 °dH• Carbonathärte: 2,7 °dH• Kalium: < 1 mg/l• Calcium: 17,1 mg/l• Magnesium: 1,85 mg/l• Natrium: 1,66 mg/l• Chlorid: < 1 mg/l• Sulfat: 9,0 mg/l• Wassertemperatur: 7,9 °C
---	---